

1.搬入量

|               |            |                                          |
|---------------|------------|------------------------------------------|
| 一般廃棄物(可燃ごみ)※1 | 4,152.52 t | ※1 浄化センター、大東最終処分場の脱水汚泥含む<br>※2 破碎処理後の可燃物 |
| 破碎可燃ごみ※2      | -8.93 t    |                                          |
| 合 計           | 4,143.59 t |                                          |

施設名 : 東部知多クリーンセンターエコリ  
施設住所 : 愛知県知多郡東浦町大字森岡字葭野41番地

2. 運転データ

| 項目           |            | 単位                       | 1号炉     | 2号炉    | 合計      | 平均      | 測定年月日     | 測定結果の得られた年月日 | 備考 |
|--------------|------------|--------------------------|---------|--------|---------|---------|-----------|--------------|----|
| ごみ処理量        |            | t                        | 3154.49 | 563.26 | 3717.75 | 1858.88 |           |              |    |
| ガス温度         | 燃焼室出口      | ℃                        | 980     | 941    |         | ――      |           |              | ※5 |
|              | ろ過集じん器入口   | ℃                        | 176     | 177    |         | ――      |           |              | ※5 |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度 | 一酸化炭素※3    | ppm                      | 3.4     | 15.5   |         | 9.5     |           |              | ※5 |
| 排ガス測定値<br>※4 | 塩化水素(HCL)  | mg/ m <sup>3</sup> N     | 3.7     | ――     |         | ――      | 2025年4月8日 | 2025年5月26日   |    |
|              | 窒素酸化物(Nox) | ppm                      | 21      | ――     |         | ――      | 2025年4月8日 | 2025年5月26日   |    |
|              | 硫黄酸化物(Sox) | ppm                      | <1      | ――     |         | ――      | 2025年4月8日 | 2025年5月26日   |    |
|              | ばいじん       | g/ m <sup>3</sup> N      | <0.002  | ――     |         | ――      | 2025年4月8日 | 2025年5月26日   |    |
|              | ダイオキシン類    | ng-TEQ/ m <sup>3</sup> N | ――      | ――     |         | ――      | ――        | ――           |    |

※3 酸素濃度12%の換算値。煙道測定口より採取し常時測定した日連続1h平均測定値の月平均値。  
※4 HCL、Nox、ばいじんの測定値は酸素濃度12%の換算値。煙突ガス採用口より採取し分析した測定値。  
※5 日連続平均測定値の月平均値

1.搬入量

|               |            |
|---------------|------------|
| 一般廃棄物(可燃ごみ)※1 | 4,238.63 t |
| 破碎可燃ごみ※2      | 41.78 t    |
| 合 計           | 4,280.41 t |

※1 浄化センター、大東最終処分場の脱水汚泥含む

※2 破碎処理後の可燃物

施設名 : 東部知多クリーンセンターエコリ

施設住所 : 愛知県知多郡東浦町大字森岡字葭野41番地

2. 運転データ

| 項目           |            | 単位                       | 1号炉    | 2号炉     | 合計      | 平均      | 測定年月日     | 測定結果の得られた年月日 | 備考 |
|--------------|------------|--------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------|--------------|----|
| ごみ処理量        |            | t                        | 339.61 | 3239.33 | 3578.94 | 1789.47 |           |              |    |
| ガス温度         | 燃焼室出口      | ℃                        | 965    | 969     |         | ———     |           |              | ※5 |
|              | ろ過集じん器入口   | ℃                        | 178    | 177     |         | ———     |           |              | ※5 |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度 | 一酸化炭素※3    | ppm                      | 20.8   | 13.3    |         | 17.1    |           |              | ※5 |
| 排ガス測定値<br>※4 | 塩化水素(HCL)  | mg/ m <sup>3</sup> N     | ———    | 4.5     |         | ———     | 2025年5月7日 | 2025年7月3日    |    |
|              | 窒素酸化物(Nox) | ppm                      | ———    | 33      |         | ———     | 2025年5月7日 | 2025年7月3日    |    |
|              | 硫黄酸化物(Sox) | ppm                      | ———    | <0.017  |         | ———     | 2025年5月7日 | 2025年7月3日    |    |
|              | ばいじん       | g/ m <sup>3</sup> N      | ———    | <0.002  |         | ———     | 2025年5月7日 | 2025年7月3日    |    |
|              | ダイオキシン類    | ng-TEQ/ m <sup>3</sup> N | ———    | ———     |         | ———     | ———       | ———          |    |

※3 酸素濃度12%の換算値。煙道測定口より採取し常時測定した日連続1h平均測定値の月平均値。

※4 HCL、Nox、ばいじんの測定値は酸素濃度12%の換算値。煙突ガス採用口より採取し分析した測定値。

※5 日連続平均測定値の月平均値

1.搬入量

|               |            |
|---------------|------------|
| 一般廃棄物(可燃ごみ)※1 | 4,222.92 t |
| 破碎可燃ごみ※2      | -22.75 t   |
| 合 計           | 4,200.17 t |

※1 浄化センター、大東最終処分場の脱水汚泥含む

※2 破碎処理後の可燃物

施設名 : 東部知多クリーンセンターエコリ

施設住所 : 愛知県知多郡東浦町大字森岡字葭野41番地

2. 運転データ

| 項目           |            | 単位                      | 1号炉     | 2号炉     | 合計      | 平均      | 測定年月日      | 測定結果の得られた年月日 | 備考 |
|--------------|------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|--------------|----|
| ごみ処理量        |            | t                       | 2889.55 | 2374.08 | 5263.63 | 2631.82 |            |              |    |
| ガス温度         | 燃焼室出口      | ℃                       | 980     | 941     |         | ———     |            |              | ※5 |
|              | ろ過集じん器入口   | ℃                       | 176     | 177     |         | ———     |            |              | ※5 |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度 | 一酸化炭素※3    | ppm                     | 3.4     | 15.5    |         | 9.5     |            |              | ※5 |
| 排ガス測定値<br>※4 | 塩化水素(HCL)  | mg/m <sup>3</sup> N     | ———     | ———     |         | #DIV/0! | 2025年6月16日 | 2025年8月18日   |    |
|              | 窒素酸化物(Nox) | ppm                     | ———     | ———     |         | #DIV/0! | 2025年6月16日 | 2025年8月18日   |    |
|              | 硫黄酸化物(Sox) | ppm                     | ———     | ———     |         | #DIV/0! | 2025年6月16日 | 2025年8月18日   |    |
|              | ばいじん       | g/m <sup>3</sup> N      | ———     | ———     |         | <0.002  | 2025年6月16日 | 2025年8月18日   |    |
|              | ダイオキシン類    | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | ———     | ———     |         | ———     | ———        | ———          |    |

※3 酸素濃度12%の換算値。煙道測定口より採取し常時測定した日連続1h平均測定値の月平均値。

※4 HCL、Nox、ばいじんの測定値は酸素濃度12%の換算値。煙突ガス採用口より採取し分析した測定値。

※5 日連続平均測定値の月平均値